

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
do przetargu na zadanie pn;**

**„Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku
administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) zawiadamiam że, w dniu 22.02.2012 r wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niektórych załączników do przetargu na zadanie pn.; „Poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej poprzez rozbudowę budynku administracyjnego w Jasienicy Rosielnej”

Zapytania Wykonawców:

- pisemne;

1. Proszę podać stawkę VAT jaka ma być zastosowana w/w wymienionym.
2. W przedmiarze na roboty budowlane w rozdziale 1/9 Izolacje, poz 13 tj. KNR 2020613-04-00 – przy obmiarze w tej samej linii podane są cyfry 2,600, 2,600, 2,600 w związku z bardzo nieczytelnym układem strony z przedmiarem proszę wyjaśnić do jakich wartości należy przyjąć podane wartości.
3. J.w. rozdział 1/13 Posadzki, pozycja nr 4 tj. KNR 202 1102-03.

- telefoniczne

4. Proszę o określenie wymagań i parametrów windy osobowej.

Odpowiedzi i wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawców

Ad. 1. Przedmiotowe zamówienie publiczne będzie polegać przede wszystkim na **rozbudowie budynku administracyjnego** w Jasienicy Rosielnej, przez co ma nastąpić poprawa jakości usług w zakresie pomocy społecznej. W związku z tym przy, wynagrodzeniu ma być zastosowana stosowna stawka podatku VAT zgodna z przepisami ustawy 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r Nr 177 poz. 1054)

Ad.2. Podana w przedmiarze pozycja nr 13 w rozdziale 1/9 Izolacje, jest pozycją naliczającą dodatkowe koszty do pozycji nr 12, która przedstawia do wykonania 558,14 m² izolacji grubości 5 cm. Wymagana dodatkowa grubość 13 cm izolacji, doliczana jest więc w pozycji nr 13 jako następne 2,6 razy, 5-cio centymetrowej warstwy zakładanej w nakładach katalogowych.

Ad. 3. W pozycji nr 4 rozdziału 1/13 Posadzki, występuje analogiczna sytuacja.

Ad. 4. Ogólne wymagania i parametry windy osobowej znajduje się w Specyfikacji podstawowych parametrów windy osobowej, która umieszczona jest w załączniku Nr 9 do SIWZ.

W specyfikacji podstawowych parametrów windy osobowej mylnie podano prędkość windy 1 m/s. Wymaganą prędkością windy jest prędkość 0,5 – 0,6 m/s.

Do zasilania windy hydraulicznej w dokumentacji technicznej przewidziana jest moc 9 kW.

Ponadto, nadmieniam się że zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pkt. III, ppkt. 1 Opis przedmiotu zamówienia, szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, a załączone przedmiary robót są elementem pomocniczym w określaniu zakresu zamówienia i nie mogą stanowić jedynych podstaw do wyceny robót budowlanych.

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Elżbieta Płonka
Sekretarz Gminy