

Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Dźwig w budynku Środowiskowego Domy Pomocy Społecznej w Bliznem (gm. Jasienica Rosielna)

W budynku przewiduje się zamontowanie podnośnika kabinowego z napędem umieszczonym w obrębie szybu windowego wykonanego z cegły pełnej. Podnośnik ma obsługiwać wszystkie 3 kondygnacje budynku.

Kabina podnośnika powinna mieć minimalne wymiary (mierzone w świetle ścian) 1100 x 1400 x 2050 mm, a jej wejście musi być zabezpieczone kurtyną świetlną. Drzwi do szybu w kolorze jasno-szarym 7040 powinny mieć całkowite światło przejścia o wymiarach minimalnych 900 x 2000 mm i być przeszklone szybą bezpieczną nie przyciemnianą o wymiarach nie mniejszych niż 500 x 1200 (mm)

Podnośnik powinien być przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych a jego panel sterowy w kabinie należy wyposażyć co najmniej w :

- przyciski z oznaczeniem Braille'a,
- system informacji głosowej o piętrach i ruchu kabiny,
- duży czytelny wskaźnik pięter LED w kolorze niebieskim,
- system ograniczający dostęp poprzez klucz elektroniczny (kodowane „pastylki dallas”),

Na wszystkich przystankach należy przewidzieć kasety wezwań z wyświetlaczami położenia kabiny oraz systemem ograniczającym dostęp poprzez klucze elektroniczne (kodowane „pastylki dallas”). Z urządzeniem należy dostarczyć 20 szt. elektronicznych kluczy na zawieszce możliwej do przypięcia do kluczy. Ściany wewnętrzne kabiny należy wykończyć w kolorze zbliżonym do stali nierdzewnej. Lustro w kabinie należy umieścić na tylnej ścianie na 1/2 jej wysokości, pod lustrem należy zamontować pochwyt, lustro powinno być wandaloodporne. Podłoga w kabinie wykończona powinna być w wykładzinę PVC antypoślizgową w kolorze ciemno-szarym. Oświetlenie kabiny oparte musi być na diodach LED z automatycznym wyłączaniem w przypadku nie używania kabiny przez okres 30 sekund.

Prędkość kabiny powinna wynosić 0,15 m/s i mieć udźwig min. 400 kg. Napęd dźwigu musi być energo-oszczędny (max moc silnika 1,8 kW) i wyposażony w falownik regulujący płynnie prędkość jazdy. W celu wyciszenia pracy dźwigu i podniesienia komfortu jazdy kabiną, przeniesienie napędu powinno odbywać się poprzez pasy lub liny w powłoce poliuretanowej.

Z uwagi na możliwe zaniki napięcia, urządzenie musi być wyposażone w automatyczny akumulatorowy system zjazdu awaryjnego po zaniku napięcia do najbliższego przystanku.

Parametry platformy kabinowej osobowej:

typ	np. E10 lub równoważny
udźwig	400 kg
prędkość	0,15 m/s
liczba przystanków	3 przystanki
liczba dojeżdż	3 przystanki
wysokość podnoszenia	6,63 metrów
kabina nieprzelotowa	1100 x 1400 x 2050 mm
szyb	istniejący 1560 x 2430 mm
podszycie	120 mm
nadszycie	3400 mm
drzwi	ręczne wychylne przeszklone 900x2000 mm
typ napędu	elektryczny bez wydzielonej maszynowni
Zasilanie	230 V (1,8 kW)
sterowanie	mikroprocesorowe z falownikiem o małym poborze energii

Urządzenie musi być zgodne z :

- dyrektywą maszynową 2006/42/WE,
- dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE,
- dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE,

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Wykończenia drzwi i ściany przedniej szyby.
2. Wyrób musi posiadać aprobaty i certyfikaty wymagane prawem.
3. Zakres prac objętych zamówieniem: dostawa i zamontowanie przedmiotowego urządzenia w istniejącej substancji budowlanej oraz uruchomienie urządzenia wraz z odbiorem przez Urząd Dozoru Technicznego.
4. Uzgodnienie dokumentacji oraz opłaty dla Urzędu Dozoru Technicznego ponosi dostawca urządzenia.
5. W okresie gwarancji tj. co najmniej 12 m-cy dostawca zapewnia bezpłatnie utrzymywanie dźwigu we właściwej i stałej sprawności technicznej, w tym m.in.:
 - 1) wykonywanie przeglądów konserwacyjnych podstawowych (co 30 dni),
 - 2) wykonywanie przeglądów rocznych,
 - 3) prowadzenie wymaganej przepisami pełnej dokumentacji technicznej przeglądów i konserwacji oraz wykonywanie pomiarów okresowych.

Ponadto w okresie gwarancji i rękojmi tj. przez okres 36- m-cy dostawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów rocznych.

6. Wykonywanie przeglądów i czynności wynikających z warunków gwarancji oraz usuwanie na bieżąco awarii, usterek i innych nieprawidłowości w działaniu platformy, w tym również zgłaszanych telefonicznie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia.

7. Oferentom zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu uzyskania wszystkich istotnych informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego przygotowania oferty i zawarcia umowy.

Jasienica Rosielna 20 września 2013 r.

Zatwierdzam:
Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Ćwiąkała