

Jasienica Rosielna, 12 lutego 2014r.

Gmina Jasienica Rosielna

36-220 Jasienica Rosielna 240

RGG.271.1.2014

.....
.....
.....
.....

Nr ogłoszenia w BZP: 20679-2014

Dotyczy: przetargu „Nowoczesny rozwój placówek oświatowych w Gminie Jasienica Rosielna dzięki inwestycjom w przebudowę, modernizację i wyposażenie”

W dniach od 10 do 13 lutego 2014 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Czy w kosztorysie ofertowym należy umieścić wycenę zakupu i montażu windy, ponieważ w załączonym przedmiarze nie jest w/w zadania ujęte ?

Odpowiedź na pytanie 1

Tak, w kosztorysie ofertowym należy umieścić zakup i montaż windy.

Pytanie 2

Dotyczy przedmiaru robót :

ZS Blizne - Roboty budowlane

1.Roboty budowlane - wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

1.2 KNR 19/930/11 (2)

Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na dyblach, szkło bezpieczne.

Proszę o umieszczenie zestawienia stolarki okiennej na w/w pozycję kosztorysową.

Odpowiedź na pytanie 2

W załączeniu plik pdf.

Nadmienić należy, że okna otwierane górne krajne do poziomu parapetu, wykonane z szyby bezpiecznej i wzmacniane wewnętrznie.

Pytanie 3

- 1) dot. robót budowlanych w Zespole Szkół w Bliznem:
w poz. 1.2 przedmiaru podana jest tylko ilość wymiany okien drewnianych na okna z PCV. Proszę o charakterystykę (kolor, podział, współczynnik W)
- 2) dot. robót elektrycznych – wymiana opraw oświetleniowych. - proszę o podanie przekroju przewodów, rodzajów i typów opraw .
- 3) dot. instalacji fotowoltaicznych w budynkach ZS w Bliznem i Woli Jasienickiej – proszę o sprecyzowanie na czym polegać ma przygotowanie pomieszczeń do montażu układów sterowniczych .

Odpowiedź na pytanie 3

- 1) w załączeniu plik pdf.
- 2) Oprawy Star Flash LED sala gimnastyczna oraz pływalnia, pozostałe dostosowane do współpracy z LED T8 120cm, świetlówki LED T8 120cm, przewody 2,5 mm², oraz 1,5 mm² – ilości niezbędne do uzyskania normatywnego natężenia oświetlenia w oświetlanym pomieszczeniu – założone ilości w przedmiarach są tylko pewnym przybliżeniem, do odbioru należy przedstawić protokoły natężenia oświetlenia pomieszczeń modernizowanych potwierdzające prawidłowe ich oświetlenie, (w przypadku odstępstwa od normy należy dostosować (zwiększyć) ilość opraw tak aby zapewnić prawidłowe ich oświetlenie).
- 3) Zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego Instalacji Fotowoltaicznej w budynkach ZS Blizne oraz SP Wola Jasienicka.

Pytanie 4

Części 4- Roboty budowlane w Zespole Szkół w Orzechówce:

- 1: Na ile niezależnych obwodów ma być podzielone oświetlenie Sali gimnastycznej i czy każdy obwód ma być oddzielnie zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo-prądowym?

Podział na obwody zgodnie z wymogami PN, zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo – prądowym zgodnie z wymogami PN, zabezpieczenie każdego obwodu na oddzielnym bezpieczniku, grupa opraw zasilana przez stycznik, sterowny przyciskiem np. LP-351.

2: Przedmiar dotyczący wykonania podłogi nie przewiduje lakierowania parkietu oraz malowania linii boisk. Czy prace te należy uwzględnić przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego?

Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy uwzględnić malowanie linii boisk oraz trzykrotne lakierowanie parkietu.

3: Z jakiego gatunku drewna i w jakiej klasie ma być klepka parkietowa?

Klepka parkietowa winna być litej dębowej klasy I, sucha o wymiarach 40 x 7 układana w „jodełkę”.

Pytanie 5

Czy prace nie ujęte w przedmiarze, a znajdujące się w projekcie tj.:

- montaż rusztowania,
- rozbiórka istniejących żelbetonowych schodów oraz zadaszenia zarówno żelbetonowego jak też stalowego,
- likwidacja ceglanych murków pomiędzy budynkiem szkoły, a salą gimnastyczną
- zamurowanie otworu drzwiowego w przyziemiu budynku.

Odpowiedź na pytanie 5

Tak wszystkie wymienione powyżej prace należy uwzględnić przy sporządzaniu niniejszej oferty.

Pytanie 6

Jaki napęd ma posiadać oferowana platforma dla osób niepełnosprawnych, z uwagi na rozbieżności pomiędzy opisem urządzenia a rysunkami w projekcie budowlanym (elektryczny/ śrubowy) ?

Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie platformy z napędem hydraulicznym ?

Odpowiedź na pytanie 6

1. Projektowana platforma kabinowa dla osób niepełnosprawnych powinna posiadać napęd zgodny z opisem dołączonym do Specyfikacji przetargowej tj. elektryczny pasowy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę napędu na śrubowy ani hydrauliczny.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Marek Ćwiąkała