



Jasienica Rosielna, 03.01.2012 r.

GG.271.11.2012

Gmina Jasienica Rosielna
36-220 Jasienica Rosielna 240
Przedszkole w Bliznem
36-221 Blizne 123

.....
.....

Nazwa zamówienia publicznego:

**„Roboty adaptacyjne w Przedszkolu w Bliznem w ramach projektu pn:
Równy start w przyszłość”**

W dniu 02 stycznia 2013 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania o następującej treści:

Pytanie 1

Pozycja nr 1.3 przedmiaru robót : Zamontowanie belek stropowych, analogia, prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane belki i wskazanie miejsca ich montażu ?

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie co znajduje się pod pozycją Roboty budowlane -1.3 (Zamontowanie belek stropowych, analogia) W jaki sposób mają być zamontowane belki i z jakiego rodzaju materiału są belki. Jeśli drewniane to proszę o podanie przekroju.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Zamawiający wyjaśnia, że belki mają być wykonane z drewna przeznaczone są do montażu stropu podwieszanego, mają być o przekroju 7x12 cm przymocowane do konstrukcji dachu.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna
Marek Cwiąkała